

Clorador de tabletas

- Apto para sistemas comunitarios de abastecimiento de agua.
- Funcionamiento mediante tabletas de hipoclorito de calcio.
- Preferiblemente de funcionamiento hidráulico, sin requerimiento de energía eléctrica.
- Apto para sistemas de abastecimiento por gravedad.
- Dosificación ajustable de acuerdo con el caudal del sistema.
- Fabricado con materiales resistentes al contacto con productos clorados.
- De fácil operación y mantenimiento.
- Deberá suministrarse completamente armado y listo para su instalación en campo.
- Deberá incluir los componentes propios del equipo necesarios para su correcto funcionamiento.
- El proveedor deberá indicar el rango de caudal de operación.
- Incluir ficha técnica y guía básica de instalación, operación y mantenimiento.

Cloro en tabletas

- Hipoclorito de calcio.
- Concentración de 65–70 % de cloro disponible.
- Apto para la desinfección de agua destinada al consumo humano.
- Compatible con el clorador suministrado.
- Presentación en cubeta o tambo plástico resistente y herméticamente sellado.
- Producto identificado con marca, fabricante, lote y concentración.
- Incluir ficha técnica y hoja de seguridad (SDS).

Hipoclorito de calcio granular

- Hipoclorito de calcio en presentación granular.
- Concentración de 65–70 % de cloro disponible.
- Apto para tratamiento y desinfección de agua destinada al consumo humano.
- Presentación en cubeta plástica resistente y herméticamente sellada.
- Producto identificado con marca, fabricante, lote y concentración.
- Incluir ficha técnica y hoja de seguridad (SDS).

Kit comparador de cloro residual

- Equipo portátil para medición de cloro residual en agua.
- Apto para el monitoreo de agua destinada al consumo humano.
- De fácil utilización en campo.
- Escala apropiada para el monitoreo de cloro residual.
- Incluir reactivos iniciales para la realización de las pruebas.
- Los reactivos deberán contar con disponibilidad para su posterior reposición.